


NAPOJENÍ PŘÍPOJKY V ROZVADĚČI RM1 / 1



PRO NAPOJENÍ BUDOU POUŽITY ZÁLOŽNÍ POJISTKOVÉ SPODKY E27 V POLI RM1/1. BUDOU POUŽITY POJISTKOVÉ VLOŽKY 3x 25 A / E27. PŘÍPOJKA DO ZASTŘEŠENÉ SKLÁDKY BUDE PROVEDENA NOVÝM KABELEM *J5x6, VEDENÝM V KABELOVÉM VÝKOPU PŘED HALOU HARD.

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra	 pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax.: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridoss@cmail.cz
VYPRACOVAL :	Ing. Radko Vondra, Jaroslav Rejnyš	
INVESTOR :	EUROVIA CS, a. s.	
MÍSTO :	k. ú. Klecany, ČESKÁ REPUBLIKA	
ODDÍL :	D1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika	
AKCE : OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ KLECANY ZASTŘEŠENÉ SKLÁDKY A VOLNÉ SKLÁDKY KAMENIVA		DATUM : 05/2021
NAPOJENÍ PŘÍPOJKY V ROZVADĚČI RM1/1		STUPEŇ : DÚR+DSP
		MĚŘÍTKO:
		1E22