


Před započítáním výkopových prací je nutné požádat správce jednotlivých ing. podzemních sítí o vyjádření a respektovat jejich požadavky.

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra	<div> pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax.: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridos@email.cz</div>	
VYPRACOVAL :	Ing. Radko Vondra, Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR :	EUROVIA CS, a. s.		
MÍSTO :	k. ú. Klečany, ČESKÁ REPUBLIKA		
ODDÍL :	D1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika		
AKCE : OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ KLEČANY ZASTŘEŠENÉ SKLÁDKY A VOLNÉ SKLÁDKY KAMENIVA		DATUM :	05/2021
		STUPEŇ :	DÚR+DSP
		MĚŘÍTKO:	1 : 500
DISPOZICE PŘÍPOJKY NN PRO OSVĚTLENÍ ZASTŘEŠENÉ SKLÁDKY		1E21	