SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RO3

L1+L2+L3+N+PE In 63 A





MOŽNÉ USPOŘÁDÁNÍ
VENKOVNÍHO PILÍŘE

IEC 61439 definuje specifické požadavky na rozvodnice určené k provozování laiky (DBO).
DBO mají tato kritéria: -mají být provozovány laiky (např. spínání, výměna pojistkových tavných vložek), např. při používání v domácnosti; -výstupní obvody zahrnují ochranná zařízení, která mají být provozována laiky, odpovídající např. IEC 60898-1, IEC 61008, IEC 61009, IEC 62423 a IEC 60269-3; -jmenovité napětí proti zemi není větší než 300 V AC; -jmenovitý proud (Inc) výstupních obvodů není větší než 125 A a jmenovitý proud (InA) DBO není větší než 250 A; -jsou určené pro rozvod elektrické energie; -nevyužité přístrojové výřezy zakrýt krycím páskem NP1)- jsou kryté, stabilní; jsou určené pro vnitřní nebo venkovní použití.
DBO mohou také zahrnovat řídicí a/nebo signalizační zařízení spojená s rozvodem elektrické energie.
Tato norma platí pro všechny DBO, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově, nebo jsou plně normalizované a vyráběné hromadně.
DBO mohou být smontovány mimo závod původního výrobce.

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra
VYPRACOVAL :	Ing. Radko Vondra, Jaroslav Rejnyš
INVESTOR :	EUROVIA CS, a. s.
MÍSTO :	k. ú. Klecany, ČESKÁ REPUBLIKA
ODDÍL :	D. 1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika

pridos
Na Potoce 648, Hradec Králové 11
tel.,fax.: 495539037, IČO:132 07 245
e-mail: pridos@cmail.cz

AKCE : **OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ KLECANY ZASTŘEŠENÉ SKLÁDKY A VOLNÉ SKLÁDKY KAMENIVA**

DATUM :	05/2021
STUPEŇ :	DÚR+DSP
MĚŘÍTKO:	

SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE OSVĚTLENÍ RO3

1E24