



Městský úřad Klecany

Stavební úřad

U Školky 74, 250 67 Klecany

Spis. zn.: 587/SÚ/2022
Č.j.: 8031/2022
Vyřizuje: Martin Hora
Tel.: 230 234 308
E-mail: hora@mu-klecany.cz

Klecany, dne 19.08. 2022

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Klecanech, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 09.06. 2022 podala:

Kabele Stanislava, nar. 23.05. 1972, Litoměřická 834, 190 00 Praha
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Přístavba a nástavba stávajícího rekreačního objektu

Zdíby, Přemyšlení, U Rybníka č.ev. 0331

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. st. 463 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 115/7 (zahrada) v katastrálním území Přemyšlení.

Stavba obsahuje:

- **Rekreační objekt** - po přestavbě se bude jednat o samostatně stojící částečně podsklepenou, rekreační stavbu o jednom nadzemním podlaží (1. PP, 1. NP). Základní kubický tvar objektu je tvořen téměř pravidelným obdélníkem, jehož celkové max. půdorysné rozměry nepřesáhnou 6,10 x 4,10 m. Maximální zastavěná plocha objektu po přestavbě nepřesáhne 24,60 m², maximální výška střešního hřebene nepřesáhne 4,87 m nad úroveň 1.NP (±0,000), respektive 5,26 m nad úroveň upraveného terénu. Stavba bude zastřešena sedlovou střechou bez přesahů s jednotným sklonem střešní krytiny 36,0°. K východní straně rekreačního objektu bude přisazena zahradní nezastřešená terasa. Součástí přestavby bude i terénní opěrná zeď ve východní části pozemku parc. č. 115/7. Vytápění rekreační chaty bude řešeno pomocí elektrického podlahového systému a krbových kamen. Ohřev TUV bude zajištěn elektrickým bojlerem.
- Stavba chaty bude situována na pozemku parc. č. 115/7 a parc. č. st. 463 v minimální vzdálenosti 4,20 m od společné hranice s pozemkem komunikace (ul. U Rybníka) parc. č. 115/1, v minimální vzdálenosti 17,90 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 115/9 a v minimální vzdálenosti 6,00 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 135/5, vše v k.ú. Přemyšlení.
- **Technická infrastruktura**
 - **Vodovodní přípojka** - nové domovní vodovodní rozvody budou napojeny na stávající vodní zdroj (studna), situovaný na pozemku investora parc č. 135/5.
 - **Kanalizační přípojka** - nové domovní kanalizační rozvody budou gravitačně svedeny do stávající nepropustné kanalizační jímky o kapacitě 3,0 m³, situované na pozemku investora parc č. 115/7.

- **Dešťové vody** - ze všech střešních ploch budou pomocí svodného potrubí a dešťové kanalizace svedeny do nově navržené akumulární nádrže o kapacitě 3,0 m³ s bezpečnostním přepadem svedeným do stávajícího vsaku, vše situované na pozemku parc. č. 115/7.
- **Elektro přípojka** - je stávající a nebude stavebními úpravami dotčena. Budou provedeny nové domovní elektro rozvody.
- **Zdroje tepla** - objekt RO bude vytápěn elektrickým podlahovým systémem. Ohřev TUV bude zajištěn elektrickým bojlerem.
- **Obslužnost**
 - **Parkovací stání** - je stávající na pozemku investora parc. č. 115/7 před objektem RO.
 - **Přístup na pozemek** - je zajištěn stávajícím sjezdem z pozemku přilehlé komunikace ul. U Rybníka parc. č. 115/1 formou zpevněné plochy parkovacích stání před RO.
- **Oplocení** - uliční je stávající a nebude přestavbou dotčeno.

Výše uvedené je znázorněno ve výkrese C3 - koordinační situace, která je nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres situace současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným - oprávněnou právníkou nebo fyzickou osobou.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala: Ing. Luboš Hýbner. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhl. 268/2009 Sb., která upravuje technické požadavky na stavby a příslušné technické normy.
3. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami a stanovisky stanovenými dotčenými orgány a provozovateli dotčených podzemních a nadzemních inženýrských sítí.
4. Stavebník oznámí dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebnímu úřadu min. 7 dní před zahájením stavby termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a údaje o osobě, která bude zabezpečovat odborné vedení stavby s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb.
5. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení stavebního úřadu.
6. Bude-li stavba prováděna stavebním podnikatelem, bude tento před zahájením stavby oznámen stavebnímu úřadu.
7. Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) je povinen vést stavební deník.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby, a to alespoň dva týdny předem:
 - a) dokončení celé stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
9. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
11. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
12. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.

13. Stavební záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
14. Dešťové vody budou na pozemku zasakovány nezávadným způsobem v souladu s TNV 75 9011 a ČSN 75 9010. Zasakovány mohou být pouze neznečištěné vody dešťové.
15. V místě parkovacích stání budou případné úniky látek škodlivých vodám okamžitě odstraňovány a likvidovány nezávadným způsobem. Kontaminovaná zemina bude vytěžena.
16. Jímka na vyvážení (žumpa), do které budou svedeny odpadní vody z objektu, bude nepropustná a dostatečně kapacitní.
17. Obsah bude pravidelně vyvážen k tomu oprávněnou osobou či organizací a likvidován bude nezávadným způsobem. Jedná se o provizorní způsob odkanalizování, po možnosti napojit se na veřejnou kanalizační síť, bude objekt na tuto kanalizaci přepojen a jímka na vyvážení bude odstavena z provozu.
18. Likvidace odpadních vod musí být prováděna v souladu s ust. § 38, odst. 8 vodního zákona.
19. U stávajícího vodního zdroje je třeba prověřit, zda má řádné povolení vodoprávního úřadu dle §15 odst. 1) vodního zákona, včetně kolaudace a povolený odběr podzemních vod dle § 8 vodního zákona, v dostatečném množství a účelu.
20. V případě realizace výkopových prací v blízkosti dřevin je třeba postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
21. Celkový jmenovitý tepelný příkon kotle bude menší než 0,3 MW.
22. Zdroj bude splňovat požadavky na Ekodesign (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES).
23. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje bude povinen splňovat požadavky vyplývající z § 17 odst. 1 písm. a-d) zákona č. 201/2012 Sb.
24. Provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší bude v souladu s dokumentací výrobce a dodavatele zařízení.
25. Při provádění stavby bude dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
26. Stavební a jiné ostatní odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a nakládat s nimi je možné podle jejich skutečných vlastností a odpad, který stavebník sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem, bude ve smyslu § 13, odst. 1 zákona o odpadech předán oprávněné osobě vymezené § 13, odst. 2 zákona o odpadech (přepravce, obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, místo určené obcí dle § 59, odst. 2 a 5 zákona o odpadech).
27. Původce odpadu je dle § 15 zákona o odpadech povinen prokázat kontrolním orgánům, že předal stavební odpady v odpovídajícím množství v souladu s § 13, odst. 1, písm. e) zákona o odpadech. Toto předání je nutné mít zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.
28. Na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.
29. V průběhu prací bude vedena evidence odpadů dle § 26, vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Tato evidence bude kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů.
30. Doklady o předání stavebních odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech musí stavebník předložit orgánům provádějícím kontrolu i nepodnikající fyzická osoba, pokud je stavba prováděna svépomocí, s výjimkou případu, kdy množství produkovaného stavebního a demoličního odpadu odpovídá množství stavebního a demoličního odpadu, který může nepodnikající fyzická osoba předat podle § 59 zákona o odpadech obci.
31. S kaly z jímky bude nakládáno v souladu s § 67 - 69 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
32. Kaly z jímky budou před použitím na zemědělské půdě předány do zařízení na úpravu kalů. Kal, který nebyl upraven, se zařazuje jako ostatní odpad. Upravený kal je možné použít na zemědělské půdě.
33. Dodavatel stavby zaručí, že při stavbě bude prašnost omezena na minimum a hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů v chráněném venkovním prostoru.
34. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje

- a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
35. Vzhledem k tomu, že nejde technicky zabezpečit, aby stavební práce byly prováděny bezhlučně, je třeba upozornit obyvatele okolní obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby.
 36. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 37. Objekt pro rodinou rekreaci bude vybaven přenosnými hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 34 A dle přílohy č. 4 vyhlášky 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 38. Objekt pro rodinou rekreaci bude vybaven zařízeními autonomní detekce a signalizace dle požadavku §15 odstavce 5 vyhlášky č. 23/2008Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.
 39. Požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti budou v souladu s §11 vyhl. č.23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 40. Stavební záměr bude proveden v souladu s PBR, vyhláškou č. 23/2008 Sb., technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
 41. Zahájení výkopových prací musí být předem oznámeno příslušnému archeologickému pracovišti, tj. Oblastní muzeum Praha - východ, Masarykovo nám. 97, 250 01 Brandýs nad Labem.
 42. V případě výskytu archeologických nálezů je investor stavby povinen ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a vyhlášky č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb, umožnit odborný dohled zemních prací a záchranný archeologický výzkum v místě stavební činnosti.
 43. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
 44. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou mírou.
 45. V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici ověřená dokumentace stavby.
 46. Stavebník zajistí v průběhu výstavby pořádek a čistotu na dotčených veřejných komunikacích a uvede je následně na své náklady do původního stavu.
 47. Stavební odpad bude likvidován v souladu s platnou legislativou na náklady stavebníka.
 48. Dokončenou stavbu, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona. Kolaudační souhlas vydá na základě žádosti stavebníka příslušný stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři (§ 122, odst. 6 stavebního zákona a § 12, odst. 1, vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) který je přílohou č. 5 vyhlášky.
 49. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 50. Dokončenou stavbu, lze užívat pouze na základě oznámení o dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Kabele Stanislava, nar. 23.05. 1972, Litoměřická 834, 190 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 09.06. 2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Dne 19.07. 2022 stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, úřad územního plánování a památkové péče, ze dne: 01.03. 2022 č.j. OSÚÚPPP - 16713/2022 - DRAPE
20.05. 2022 č.j. OSÚÚPPP - 47942/2022 - DRAPE
- MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, ze dne: 08.03. 2022 č.j. MÚBNLSB - OŽP-16714/2022 - HUZIV
10.03. 2022 č.j. MÚBNLSB - OŽP-16715/2022 - LEGVE
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne: 21.06. 2022 č.j. KHSSC 32890/2022
- Oblastní muzeum Praha - východ v Brandýse nad Labem, ze dne: 11.07. 2022 č.j. OMPv/0358/2022

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 115/1, 115/9, 118/7, 135/5 v katastrálním území Přemyšlení

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 2500 Kč, celkem 3500 Kč byl zaplacen dne 20.07. 2022.

[otisk úředního razítka]
Martin Hora
referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky):

Kabele Stanislava, IDDS: qxwe7qu
trvalý pobyt: Litoměřická č.p. 834/19, Prosek, 190 00 Praha 9

Městský úřad Klecany, IDDS: 4d6bdnh
sídlo: U Školky č.p. 74, 250 67 Klecany

zastoupení pro:

Aichingerová Alena, Ing., Bořivojova 1104, 130 00 Praha
Aisner Aneta, U Rybníka 333, 250 66 Zdiby
Artamonov Pavel, Bohnice 543, 181 00 Praha
Artamonova Tamara, U Uranie 1301, 170 00 Praha
Bakala David, K Beranovu 1192, 184 00 Praha
Beranová Anna, Milíčova 386, 130 00 Praha
Bernhäuser Karel, V Malém háji 309, 250 70 Odolena Voda
Bernhäuserová Ivanka, V Malém háji 309, 250 70 Odolena Voda
Brychta Jan, Akátová 1173, Kobylisy, 182 00 Praha
Brychtová Markéta, Akátová 1173, Kobylisy, 182 00 Praha
Dlouhá Marie, Kpt. Stránského 990, 198 00 Praha
Exnerová Věra, Nepomuckých 749, 199 00 Praha
Follaufová Jindra, Klecany 343, 250 67 Klecany
Halašková Eva, Klecany 371, 250 67 Klecany
Hoos Ladislav, Dlouhá 268, 250 67 Klecany
Horák František, Klecany 369, 250 67 Klecany
Horáková Alena, Klecany 369, 250 67 Klecany
Hriňová Eva, Vrbenského 1495, 170 00 Praha
Chrást Zdeněk, Vašátkova 1012, 198 00 Praha
Chrástová Kohútová Linda, Lucemburská 1599, 130 00 Praha
Johánková Barbora, Březiněveská 1013, 182 00 Praha
Kačírková Petra, Ing., Vodňanského 2184, 169 00 Praha
Kamelský Jan, Bronzová 2021, 155 00 Praha
Klymkovych Halyna, Malá Plynární 1469, Holešovice, 170 00 Praha
Klymkovych Yosyp, Malá Plynární 1469, Holešovice, 170 00 Praha
Kolářová Martina, Ing., Klecany 348, 250 67 Klecany

Konečná Naděžda, Zátopkova 542, 250 91 Zeleneč
Kopčová Dana, Do Klecánek 460, 250 67 Klecany
Kopl František, Ing., Michle 954, 141 00 Praha
Kostka Karel, U Rybníka 77, 250 66 Zdiby
Košík Michal, Tuchorazská 427, 108 00 Praha
Lavic Zdeněk, Za mladých 78, 250 69 Klíčany
Levý Petr, Soběslavovo náměstí 3, 250 66 Zdiby
Lukášová Věra, Klecany 346, 250 67 Klecany
Malá Petra, Toruňská 323, 181 00 Praha
Markvart Aleš, Zlončická 607, Čimice, 181 00 Praha
Markvartová Marie, Ing., Zlončická 607, Čimice, 181 00 Praha
Matysová Anna, Klecany 349, 250 67 Klecany
Ondřejka Milan, Ing., Sázavská 749, 120 00 Praha
Ponížil Martin, Poznaňská 437, Bohnice, 181 00 Praha
Ponížilová Monika, Poznaňská 437, Bohnice, 181 00 Praha
Pražanová Květoslava, Fejfarova 914, 198 00 Praha
Racek Jiří, Ing., Matějkova 1089, 190 00 Praha
Richter Josef, Kaňkovského 1239, 182 00 Praha
Skrbková Markéta, Mgr., Petýrkova 1943, 148 00 Praha
Smolková Gražyna, Lublinská 575, 181 00 Praha
Stemnická Beáta, U Děkanky 1649, 140 00 Praha
Stružová Jaroslava, Hlivická 421, 181 00 Praha
Šebesta Pavel, Jižní 120, 250 67 Větrušice
Škrabák Bohdan, U Rybníka 371, 250 66 Zdiby
Šulcová Jelena, Kryšpínova 529, 109 00 Praha
Tatíček Jiří, Hnězdenská 767, Troja, 181 00 Praha
Tatíčková Kamila, Ing., Hnězdenská 767, Troja, 181 00 Praha
Tik Jaroslav, Klecany 349, 250 67 Klecany
Valtera Jiří, Klecany 343, 250 67 Klecany
Valterová Dagmar, Klecany 343, 250 67 Klecany
Zitková Kateřina, Mgr., Cílkova 637, 142 00 Praha
Žamboch Jan, PharmDr., Na Ládví 840, Letňany, 199 00 Praha
Žambochová Hana, Mgr., Na Ládví 840, Letňany, 182 00 Praha
Hospodka Jan, IDDS: rba37fx
trvalý pobyt: Košťálkova č.p. 1105/1, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Johánek Viktor, RNDr., Ph.D., IDDS: s2cy6sv
trvalý pobyt: Kobylisy č.p. 1013/26, 182 00 Praha 82
Kadlas Martin, Ing., IDDS: czkzt4s
trvalý pobyt: Roháčova č.p. 268/24, Žižkov, 130 00 Praha 3
Koplová Michaela, Ing., IDDS: kh54mfd
trvalý pobyt: Vnější č.p. 954/24, Michle, 141 00 Praha 41
Tíková Milena, Ing., IDDS: trmpn3p
trvalý pobyt: Primátorská č.p. 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zdiby, osada Přemyšlení, IDDS: 2bvui7m
sídlo: Kpt. Stránského č.p. 990/14, Černý Most, 198 00 Praha 98

dotčené správní úřady:

MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu ,územního plánování a památkové péče, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1

ostatní:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, KHS, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 17, 128 01 Praha 2
Oblastní muzeum Praha východ v Brandýse nad labem, IDDS: bbbupsj
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 97, Brandýs nad Labem

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 Městský úřad Odolena Voda, odbor stavební, IDDS: nxabgzu
 sídlo: Dolní náměstí č.p. 14, Odolena Voda

Přílohy: Koordinační situace

